

**Проведены мониторинги состояния пожарной безопасности и обследования противопожарного состояния всех объектов, на которых планируется размещение участков для проведения референдума**

По результатам проведенной работы выявлены следующие нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7:

Государственное учреждение образования «Средняя школа №15 г.Новополоцка» г.Новополоцк, ул. Базарная, д.7а

- работники, являющиеся членами пожарной дружины, не в полной мере обеспечены самоспасателями (имеется 3 самоспасателя из требуемых 5);
- замки на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери столовой, буфета), не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.
- не осуществляется техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.

Государственное учреждение образования «Средняя школа №12 г.Новополоцка» г.Новополоцк, ул. Якуба Колоса, д.60

- не осуществляется техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.

Государственное учреждение образования «Средняя школа №7 г.Новополоцка», г.Новополоцк, ул. Дружбы, д.7

- истек срок прохождения подготовки по программе пожарно-технического минимума работников, являющихся членами пожарной дружины, и работника, ответственного за обеспечение пожарной безопасности;
- не осуществляется техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.

Государственное учреждение образования «Средняя школа №11 г.Новополоцка», г.Новополоцк, ул. Молодежная, д.149

- истек срок прохождения подготовки по программе пожарно-технического минимума работников, являющихся членами пожарной дружины, и работника, ответственного за обеспечение пожарной безопасности;
- фактическое место нахождения первичных средств пожаротушения в коридорах учреждения образования не соответствует местам, указанным в плане эвакуации людей при пожаре;
- не осуществляется техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.

Филиал Государственного учреждения образования «Гимназия №1 г.Новополоцка», г.Новополоцк, ул. Первостроителей, д.1

- работники, являющиеся членами пожарной дружины, не в полной мере обеспечены самоспасателями (требуется еще 2 самоспасателя);

- не осуществляется техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.

Государственное учреждение образования «Гимназия №1 г.Новополоцка»,  
г.Новополоцк, ул. Молодежная, д.107

- система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре находится в отключенном состоянии (прекращены работы по техническому обслуживанию системы с 23.08.2021г. по причине неисправности ПКП).

Государственное учреждение образования «Средняя школа №2  
г.Новополоцка», г.Новополоцк, ул. Школьная, д.3

- в кабинете №38, помещении слесарной и кухни огнетушитель не обозначен знаком пожарной безопасности;
- в обеденном зале двери эвакуационного выхода не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
- на кухне не обеспечен свободный доступ к огнетушителю;
- в библиотеке порошковый огнетушитель эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией (прикреплен раструб вместо распылителя);
- в книгохранилище на стеллажах, выполненных из сгораемых материалов, хранятся горючие материалы.

Государственное учреждение образования «Средняя школа №3  
г.Новополоцка», г.Новополоцк, ул. Блохина, д.41

- огнетушитель в библиотеке и эвакуационный выход на лестничной клетке №1 не обозначены знаками пожарной безопасности;

Государственное учреждение образования «Средняя школа №4  
г.Новополоцка», г.Новополоцк, ул. Молодежная, д.130

- на лестничной клетке возле кабинета № 107 разъединено устройство для автоматического закрывания двери;
- в помещении книгохранилища отсутствуют первичные средства пожаротушения;
- двери эвакуационного выхода из теннисного класса корпуса-1 и лестничной клетки эвакуационного выхода корпуса-2 класса не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.

Государственное учреждение образования «Средняя школа №1  
г.Новополоцка» (бывшее здание ГУО «СШ №5 г.Новополоцка»), г.Новополоцк,  
ул. Дзержинского, д.4

- двери эвакуационного выхода из спортивного зала не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
- на лестничной клетке №2 и №3 разъединено устройство для автоматического закрывания двери;

- система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре находится в отключенном состоянии;

- в помещении столовой отсутствуют первичные средства пожаротушения, план эвакуации не соответствует действующим требованиям.

*Роман Воронцов*

*Первый заместитель начальника*

*Новополоцкого ГОЧС*