



При проведении мероприятий технического (технологического, поверочного характера) в области промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов время от времени выявляется ряд типичных нарушений законодательства.

Наиболее распространёнными нарушениями и недостатками, выявленными в течение 2024 года, стали:

▶ **Несвоевременная актуализация эксплуатационной документации при внесении изменений в технологическую и проектную документацию.**

▶ **Некорректное ведение эксплуатационной документации (несоблюдение установленной формы ведения, отсутствие подписи и даты подписи должностных лиц).**

▶ **Износ опознавательной краски, табличек, обозначений направления перемещения веществ, нанесённых на технологические трубопроводы.**

▶ **Повреждение или отсутствие теплоизоляции на технологических трубопроводах.**

Для предупреждения и исключения перечисленных нарушений необходимо:

▶ **при внесении изменений в проектную или технологическую документацию своевременно обновлять эксплуатационную документацию.**

▶ **своевременно информировать должностных лиц, ответственных за ведение эксплуатационной документации, обо всех изменениях в форме и порядке ведения эксплуатационной документации.**

▶ **при проведении остановочных ремонтов своевременно обновлять и восстанавливать теплоизоляцию, опознавательную окраску, условные обозначения на ПОО.**